



PE/014980/21

RAPPORTO DI PROVA N° PE/014980/21

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	ACQUE SUPERFICIALI		
Prodotto:	021 - Monitoraggio acque superficiali da destinare al consumo umano		
Data di accettazione:	15/12/2021		
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	6	Conforme:	Si

CLIENTE

Nome e recapito:	ASL DI TERAMO TERAMO
Responsabilità campionamento:	SI
Tipo di richiesta:	Monitoraggio
Matrice:	ACQUE SUPERFICIALI
Data di accettazione:	15/12/2021

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Prelevatore:	ASL DI TERAMO	
Verbale N.:	94/SU	del: 06/12/2021
Comune:	FANO ADRIANO	
Luogo di Prelievo:	P3/0 PRESA ENEL LAGO PIAGANINI	
Punto di Prelievo:	P3/0 PRESA ENEL LAGO PIAGANINI	



PE/014980/21

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/014980/21

**Distretto Provinciale di Pescara
SEDE D (LAB N° 0687 L)**

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 15/12/2021

Data fine prove: 15/12/2021

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Arsenico ISO 17294-2:2016	µg/L	<1		-	
Bario * ISO 17294-2:2016	µg/L	57,1		-	
Cadmio * ISO 17294-2:2016	µg/L	< 0,013		-	
Berillio * ISO 17294-2:2016	µg/L	< 1,0		-	
Cromo * ISO 17294-2:2016	µg/L	<1,20		-	
Cobalto * ISO 17294-2:2016	µg/L	< 1,0		-	
Antimonio * ISO 17294-2:2016	µg/L	< 0,400		-	
Boro * ISO 17294-2:2016	mg/L	16,1		-	
Ferro * ISO 17294-2:2016	µg/L	411	± 33	-	
Manganese ISO 17294-2:2016	µg/L	48,8	± 3,8	-	
Nichel ISO 17294-2:2016	µg/L	2,0		-	
Piombo ISO 17294-2:2016	µg/L	1,0		-	
Selenio * ISO 17294-2:2016	µg/L	< 1,60		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



PE/014980/21

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/014980/21

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 15/12/2021

Data fine prove: 15/12/2021

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Rame * ISO 17294-2:2016	mg/L	< 0,0001		-	
Vanadio * ISO 17294-2:2016	µg/L	<1,65		-	
Zinco * ISO 17294-2:2016	µg/L	4,0		-	

Il Responsabile di Sezione

Giovanna Mancinelli

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

* Prova non Accreditata da ACCREDIA

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/014980/21



PE/014980/21

CONCLUSIONE

Data emissione rapporto di prova: 28/01/2022

Il Direttore Responsabile

Dott.ssa Giovanna Mancinelli

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n..... del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....
(luogo) (data).....